




Verduunningsfactor (f)

Bestand ?

Situatie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Alvoer

☒ Ventilatie

☐ Rook (gas)

☐ Rook (andere brandstof)

Alstand l [m]

0.9

Hoogteverschil h [m]

0.9

Volumestroom q(vn) [dm³/s]

66

Verduunningsfactor (f): 0.00926

Copyright (c) Gastec, Mei 2000; Telefoon: 055 - 5 393 297; Fax: 055 - 5 393 505; E-mail: dmt@gastec.nl

GASTEC

Voorselectie Toevoer

☐ Niet

☐ In gevel

☐ In 'plat' dak

☒ In schuin dak

Voorselectie Afvoer

☐ Niet

☒ In dak


☐ In gevel

Voorselectie Hoogte

☐ Niet

☒ Afvoer hoger

☐ Afvoer lager



 a Een toevoer in een schuin dak en een afvoer, even hoog of hoger, in datzelfde dakvlak of in een hoger aangrenzend schuin dak.
 b Een toevoer in een plat dakvlak en een afvoer, even hoog of hoger, in een aangrenzend schuin dak.